


Radom, dn. 01.05.2022 r.



**PREZYDENT
MIASTA RADOMIA**

BNW.0003.21.2022.JN



**Pan
Łukasz Podlewski
Radny Rady Miejskiej w Radomiu**

Dotyczy interpelacji w sprawie prac prowadzonych przez spółkę Wodociągi Miejskie w Radomiu.

W odpowiedzi na interpelację z dnia 22 kwietnia 2022 roku, informuję:

Ad 1.

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. w chwili obecnej nie dysponują środkami finansowymi, które mogą przeznaczyć na remont sieci wodociągowej w ulicy Halinowskiej.


Ad 2.

Spółka realizując zadania inwestycyjne, w trakcie przebudowy kanałów remontowała punktowo sieć wodociągową wymagającą prac konserwatorskich. Taki przypadek miał miejsce w ul. Żurawiej, na odcinku od ul. Górnej w kierunku ul. Ciemnej. W trakcie prac budowlano-montażowych na poszczególnych zadaniach, zdarzały się kolizje zaprojektowanych przyłączy kanalizacyjnych z istniejącymi przyłączami wodociągowymi, które wymagały przebudowy.

Ad 3.

W ulicach osiedla Halinów w latach 2018-2022 odnotowano 23 awarie sieci wodociągowej, w tym: w 2018 r. 3 awarie, w 2021 r. 10 awarii i w 2022 r. 10 awarii. Awarie sieci wodociągowej w ulicach Halinowskiej i Nizinnej nie były spowodowane złym stanem sieci, ale pracami związanymi z wymianą sieci kanalizacji sanitarnej.

Szacowany koszt usunięcia pojedynczej awarii na przyłączy wodociągowym wynosi ok. 400 zł.


wz. PREZYDENTA MIASTA
Jerzy Zawodnik
Zastępca Prezydenta Miasta

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Pani Kinga Bogusz - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu
2. Biuro Prezydenta