



PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Tel.: (+48 41) 252 68 99 centrala
Tel.: (+48 41) 252 61 15 sekretariat
Faks: (+48 41) 252 63 15

Skarżysko-Kamienna, 02-10-2008 r.

TE/RK/10322/2008

J. J. P. 07.10.2008
Urząd Miejski w Radomiu
Wydział Inwestycji
ul. Kilińskiego 30
26-600 Radom

URZĄD MIEJSKI
w Radomiu
WYDZIAŁ INWESTYCJI
Wpłynęło dn. 07.10.2008 r. 17:55

Dot.: określenia warunków budowy kompleksu odkrytych kortów tenisowych wraz z halą tenisową i parkingami w sąsiedztwie linii elektroenergetycznej 110kV.

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.09.2008r. w sprawie określenia warunków lokalizacji kompleksu odkrytych kortów tenisowych wraz z halą tenisową i parkingami na Osiedlu Borki w Radomiu, informujemy:

1. Minimalna odległość projektowanych obiektów sportowych od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii elektroenergetycznej 110kV nie powinna być mniejsza niż 14,0m.
2. Wokół słupa linii elektroenergetycznej zlokalizowanego naprzeciwko projektowanej hali należy pozostawić pas ochronny w odległości 4,0m.
3. Pod linią 110kV, jak i w jej bezpośrednim sąsiedztwie zabrania się nasadzania wysokopięnnych drzew.
4. Zgodnie z zapisami normy PN – E – 05100-1 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa” nie zaleca się lokalizacji parkingu na skrzyżowaniu z przebiegającą linią elektroenergetyczną 110kV.

Ostateczny projekt zagospodarowania działki uwzględniający powyższe wymagania należy uzgodnić w PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. Na powyższym opracowaniu należy dodatkowo nanieść rzuty skrajnych przewodów linii 110kV przebiegających nad działką.

Informujemy jednocześnie, że PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za uciążliwości związane z użytkowaniem nieruchomości w sąsiedztwie linii elektroenergetycznej 110kV, w szczególności ograniczenia w użytkowaniu sprzętu zmechanizowanego w trakcie i po zakończeniu prac wynikające z § 55 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r.).

Z poważaniem,

Z up. Z-cy Dyrektora Technicznego
ds. Dystrybucji
Kierownik Wydziału Eksploatacji
Marian Odzinkowski

Do wiadomości:

1 x ZWN
1 x RWN Radom
1 x RZE Radom
1 x TE



PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Tel.: (+48 41) 252 68 99 centrala
Tel.: (+48 41) 252 61 15 sekretariat
Faks: (+48 41) 252 63 15

Skarżysko-Kamienna, 24-10-2008 r.

TE/RK/110322/2008

Urząd Miejski w Radomiu
Wydział Inwestycji
ul. Kilińskiego 30
26-600 Radom

URZĄD MIEJSKI
w Radomiu
WYDZIAŁ INWESTYCJI
Wpłynęło do 26.10.2008
L.dz. 1913

P. E. Dyros
20.10.2008
Opis

Dot.: określenia warunków budowy kompleksu odkrytych kortów tenisowych wraz z halą tenisową i parkingami w sąsiedztwie linii elektroenergetycznej 110kV.

W odpowiedzi na pismo znak: In-II-0717/53/08 z dnia 10.10.2008r. oraz w nawiązaniu do określonych warunków budowy kompleksu odkrytych kortów tenisowych wraz z halą tenisową i parkingami w sąsiedztwie linii elektroenergetycznej 110kV w Radomiu, pismo TE/RK/10322/2008 z dnia 02.10.2008., PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o. o. informuje.

Zapisy normy PN-E-05100-1 nie zalecają lokalizacji parkingu pod liniami elektroenergetycznymi 110kV. Oznacza to, że przedmiotowy zapis należy traktować jako wskazówkę dla inwestora, który przy planowaniu lokalizacji parkingu winien w miarę istniejących możliwości unikać ich lokalizowania pod linią wysokiego napięcia. Jeżeli jednak warunki terenowe nie pozwalają na zmianę lokalizacji projektowanego parkingu przy hali tenisowej na Osiedlu Borki w Radomiu, to PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. uzgodni pozytywnie powyższą lokalizację.

Z poważaniem,

Do wiadomości:

1 x ZWN
1 x RWN Radom
1 x RZE Radom
1 x TE

Z up. Z-py Dyrektora Technicznego
ds. Dystrybucji
Kierownik Wydziału Eksploatacji
Marian Odzinkowski