



WODOCIĄGI MIEJSKIE w Radomiu Sp. z o.o

26-600 Radom, ul. Filtrowa 4

tel. (048) 38-31-600, sekretariat: tel. 38-31-602, fax 38-31-601

Regon:
670110416

NIP: 796-010-15-60
e-mail: woda@woda.radom.pl
www.wodociagi.radom.pl

Konto: Bank PeKaO S.A.
85 1240 5703 1111 0000 4900 9722

Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS - 0000033438
Kapitał zakładowy: 93. 148. 800, 00 zł.

Radom dnia 01.08.2008

TT-938/938/08/TM
URZĄD MIEJSKI
w Radomiu
WYDZIAŁ INWESTYCJI
Wpłynęło dn. 22.08.2008

Urząd Miejski w Radomiu
Wydział Inwestycji
ul. Kilińskiego 30
26-600 Radom

dotyczy: **warunków technicznych dostawy wody i odprowadzenia ścieków z proj. budowy kompleksu odkrytych kortów tenisowych wraz z halą tenisową przy ul. Bulwarowej w Radomiu.**

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyżej informujemy:

1. Przyłącze wodociągowe:
 - a. dla proj. obiektów zlokalizowanych po północnej stronie lokalizacji przyłączyć wodę zaprojektować z rur PE100 PN-10 o średnicy wynikającej z zapotrzebowania wody z istniejącego wodociągu $\phi 500\text{mm}$ w ul. Bulwarowej.
 - b. dla proj. obiektów zlokalizowanych po południowej stronie lokalizacji zaprojektować przyłączyć wody o średnicy wynikającej z zapotrzebowania wody z rur PE 100 PN-10 o średnicy wynikającej z zapotrzebowania wody. Wodomierze zaprojektować w studni wodomierzowej zlokalizowanej max. 3,0m. za linią rozgraniczenia ulicy po stronie posesji lub w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu proj. budynku, -za drugim zaworem odcinającym przy wodomierzu po stronie instalacji wewnętrznej należy zaprojektować zawór antyskażeniowy.
2. Przyłącze kanalizacyjne
 - a. dla obiektów proj. po północnej stronie lokalizacji zaprojektować przyłączyć kanalizacyjne z rur PVC z włączeniem do kanalizacji $\phi 0,20\text{m}$ przebiegającej po terenie proj. inwestycji.
 - zaprojektować przebudowę kanalizacji $\phi 0,20\text{m}$ kolidującej z proj. trybunami.
 - b. dla obiektów zlokalizowanych po południowej stronie zaprojektować przyłączyć kanalizacyjne z włączeniem do istniejącego kanału $\phi 0,20\text{m}$.
 - c. przyłącza kanalizacji zaprojektować z rur PVC $\phi 0,16\text{m}$.
 $i_{\min} = 1,5\%$ spadku.
 - d. zabrania się instalowania urządzeń sanitarnych zlokalizowanych poniżej poziomu terenu – bez zabezpieczenia przeciwwzalewowego.
3. Zaprojektować kanał z rur PVC ze ścianką litą – jednorodną, bez warstw, zgodnie z normą PN-EN 1401:1999.
4. Przewidzieć likwidację istniejących sieci wod-kan przebiegających po terenie inwestycji.

Zwracamy uwagę na istniejące hydranty służące do ochrony p.poż obiektu hotelowo – restauracyjnego „Gromada”, które należy pozostawić lub zlokalizować na terenie przynależnym do obiektu.

4. Wykonawstwo przyłączy wod-kan poprzez uprawnione Jednostki prowadzące działalność gospodarczą po opłaceniu kosztów włączenia i odbioru w Wodociągach Miejskich w Radomiu.
5. Dostawa wody i odbiór ścieków nastąpi po zawarciu umowy z Wodociągami Miejskimi w Radomiu.
6. **Projekt budowlany przyłączy wod-kan wraz z warunkami technicznymi, uzgodnieniem MZDiK i opinią ZUD-u przedstawić do uzgodnienia.**

Otrzymują:

1. Adresat
2. Dział Sprzedaży
3. A/a

Z-CA PREZESA
DZ. TECHNICZNYCH
mgr inż. Marek Michoń