

Radom, dnia 22.10.2012 r.

Znak sprawy: In.III.271.16.2012

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Modernizacja części budynku administracyjnego przy ul. Żeromskiego 53 (II etap)”.

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia w Radomiu otrzymał w dniu 22.10.2012r. faksem zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na zadanie o nazwie: „Modernizacja części budynku administracyjnego przy ul. Żeromskiego 53 (II etap)”.

Zapytanie brzmi następująco:

- „1. Proszę o podanie szerokości szprosów wewnętrzzybowych w nowych oknach (szer. 8,18,26).
2. Proszę o podanie szerokości dla nowych parapetów zewnętrznych i wewnętrznych.
3. Czy akceptuje Zamawiający wykonanie parapetów wewnętrznych z agglomarmuru w kolorze botticino (kolor beżowy)?
4. Czy Zamawiający wymaga zamontowania nawiewników w nowych oknach? Jeśli tak to proszę o podanie jego rodzaju.
5. Jakiego rodzaju słupki Zamawiający wymaga w nowych oknach- stałe czy ruchome?
6. Czy dopuszcza Zamawiający w nowych oknach wykonanie okapników zewnętrznych, klamek, osłonek na zawiasy w kolorze białym? ”.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Ad 1.

Szerokość szprosa wewnętrzzybowego w nowych oknach powinna wynosić 18mm i jest równa szerokości zastosowanej w już istniejących oknach w tym budynku .

Ad 2.

Zgodnie z informacją z SIWZ pkt.2.1, szer. Parapetów zewnętrznych jest 30-60cm a parapetów wewnętrznych 25-55cm. Warunki wykonania wymiany i remontu parapetów podano w pkt.4.3 opisu technicznego do Projektu Budowlanego .

Ad 3. Zgodnie z projektem budowlanym ( pkt. 4.3 – wymiana i remont parapetów ) oraz specyfikacją techniczną ( pkt2- parapety wewnętrzne ) Zamawiający planuje wymianę starych parapetów na nowe z konglomeratu w kolorze istniejących lub zbliżonym do istniejących parapetów marmurowych .

Ad 4.

Przedmiotowe zamówienie nie przewiduje zamontowania nawiewników .

Ad 5.

Należy zastosować w nowych oknach ruchomy słupek . Takie rozwiązanie zastosowano w już wymienionych oknach w budynku .

Ad 6.

Zgodnie z warunkami specyfikacji technicznej w zakresie wymagań materiałowych ( pkt.2.2 –montaż stolarki okiennej ) oraz pkt4.2 opisu do projektu budowlanego przewiduje się montaż okapników , klamek , osłonek i zawiasów w kolorze satyny .

**PRZEWODNICZĄCY KOMISJI PRZETARGOWEJ**