


.....
(pieczęć nagłówkowa inspektora pracy)


Nr rej. 15357-5310-K004-Nk01/14



Warszawa, dnia 30.04.2014 r.



Urząd Miejski w Radomiu
ul. J.Kilińskiego 30
26-600 Radom



NAKAZ

Na podstawie art. 11 pkt 1, 2, 3, 6, 6a^(*) w związku z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2012r. poz. 404), po przeprowadzeniu kontroli w dniu(ach): 6,26,27.03; 16.04.2014 r.

nakazuję:

1. Odnowić powłoki malarskie ścian pomieszczeń pracy działu „monitoringu” zorganizowanych, w budynku na parterze przy wejściu od ulicy Żeromskiego 53 oznaczonych nr 6, 7, 8 i 9 oraz uzupełnić ubytki tynku w ww. pomieszczeniach nr 7 i 8.

Termin wykonania: 15.08.2014

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 404 ze zmianami z 2012 r. poz. 1544),
- art. 214 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2014r. poz. 208),
- §14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),

2. Zapewnić pracownikom działu „monitoringu” pomieszczenia pracy stałej, w których zapewniono wymianę powietrza (wentylację).

Termin wykonania: 31.12.2014

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 404 ze zmianami z 2012 r. poz. 1544),
- art. 214 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2014r. poz. 208),
- §15 ust. 1 i §32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),

3. Zapewnić pracownikom działu „monitoringu” pomieszczenia pracy, w których zapewniono oświetlenie elektryczne, o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.

Termin wykonania: 15.08.2014

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 404 ze zmianami z 2012 r. poz. 1544),
- art. 207 §2 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2014r. poz. 208),

- §15 ust 1 i §26 ust 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),

Uzasadnienie:

Na podstawie okazanego sprawozdania, z dnia 22.11.2008 r. z przeprowadzonych badań natężenia oświetlenia i równomierności oświetlenia na stanowiskach pracy ustalono, że na stanowiskach pracy nr 124, 125, 126 i 128 (pomieszczenia monitoringu) nie zapewniono odpowiedniego natężenia oświetlenia, zgodne z normą PN-EN12464-1:2004 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy, Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”. Przyjęta numeracja stanowisk pracy nie pozwala na zidentyfikowanie, które stanowiska zostały poddane badaniu, a które pominięto lub zostały utworzone po wykonaniu pomiarów w 2008 roku.

4. Zaktualizować ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku obsługi monitoringu, o bieżące informacje w zakresie wymiany powietrza i parametrów oświetlenia elektrycznego dotyczące pomieszczeń pracy „monitoringu”.

Termin wykonania: 15.08.2014

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 404 ze zmianami z 2012 r. poz. 1544),
- art. 226 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2014r. poz. 208),
- § 39a ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),

- 5 Zapewnić pracownikom działu „monitoringu”, w pomieszczeniu pracy nr 7 dojście, o szerokości co najmniej 0,75 m do stanowiska pracy nr 8.

Termin wykonania: 30.05.2014

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 404 ze zmianami z 2012 r. poz. 1544),
- art. 207 §2 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2014r. poz. 208),
- §47 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),

Uzasadnienie:

Kontrola wykazała, że w pomieszczeniu pracy nr 7 działu „monitoringu” szerokość dojścia do stanowiska pracy nr 8 wynosi 46 cm tj. między biurkiem, a innym stałym elementem wyposażenia pomieszczenia – szafa z monitorami.

6. Zapewnić pracownikom działu „monitoringu” jadalnię, z zapewnioną przynajmniej 2 – krotną wymianą powietrza w ciągu godziny.

Termin wykonania: 31.12.2014

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 404 ze zmianami z 2012 r. poz. 1544),
- art. 233 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz 94 ze zmianami oraz z 2014r. poz. 208),
- §111 oraz §1 ust.3 i §35 załącznika nr 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),

7. Zamontować osłony boczne serwerów znajdujących się w jadalni działu „monitoringu”, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieupoważnionych do poszczególnych ich elementów, okablowania i przewodów zasilających energią elektryczną.

Termin wykonania: 30.05.2014

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 404 ze zmianami z 2012 r. poz. 1544),
- art. 207 §2 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2014r. poz. 208),
- §10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),

Pouczenie:

Od decyzji podmiotowi kontrolowanemu przysługuje odwołanie do Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie, adres: 00-973 Warszawa, ul. Lindleya 16.

Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od daty otrzymania nakazu (art. 34 ust 5 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy), za pośrednictwem inspektora pracy, który wydał nakaz (art. 129 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Wniesienie odwołania od zawartych w nakazie decyzji podlegających natychmiastowemu wykonaniu nie wstrzymuje obowiązku ich wykonania (art. 130 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego).


O realizacji decyzji zawartych w nakazie należy z upływem określonych w decyzjach terminów powiadomić inspektora pracy (art. 35 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy).

Winny niewykonania nakazu inspektora pracy podlega karze grzywny.


Niewykonanie nakazu inspektora pracy spowoduje zastosowanie środków egzekucyjnych w trybie określonym w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.).

[MD]

(*) – niepotrzebne skreślić



 (podpis i pieczęć inspektora pracy)



BAG.1710.1.2014

Radom, dnia 21 maja 2014 r.



PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
INSPEKTOR PRACY
Okręgowy Inspektorat Pracy
ul. Lindleya 16
00 – 973 Warszawa

W związku z nakazem Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 30 kwietnia 2014 r. uprzejmie informuję o podjętych decyzjach w poszczególnych punktach nadzoru:

- Ad.1. Pomieszczenia pracy działu monitoringu zorganizowane w budynku na parterze przy wejściu od ul. Żeromskiego 53 oznaczone nr 6, 7, 8, 9 zostaną odnowione w terminie do końca czerwca 2014 r. W tym terminie nastąpi również uzupełnienie tynków w pomieszczeniach o nr 7 i 8.
- Ad.2. Zapewnienie pracownikom działu monitoringu wymiany - powietrza wentylacji uwarunkowane jest zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie Delegatura w Radomiu.
Z uwagi na to, iż budynek przy ul. Żeromskiego 53 jest wpisany do rejestru zabytków, przeprowadzona zostanie ocena możliwości wykonania instalacji wymiany powietrza – wentylacji. W jej wyniku zostanie wykonana koncepcja, która następnie zostanie przedstawiona do zatwierdzenia przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
- Ad.3. Zapewnienie oświetlenia elektrycznego zgodnego z parametrami Polskich Norm nastąpi po wykonaniu badania natężenia oświetlenia na stanowisku pracy. Usługa na wykonanie przedmiotowej ekspertyzy zostanie zlecona niezwłocznie.
- Ad.4. Po wykonaniu badania natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy oraz ocenie możliwości wykonania instalacji wymiany powietrza – wentylacji, zostanie zaktualizowana ocena ryzyka zawodowego na stanowisku obsługi monitoringu do dnia 15 sierpnia 2014 r.
- Ad.5. Zapewnienie pracownikom działu monitoringu w pomieszczeniu nr 7 dojścia do stanowiska pracy nr 8 zostało zrealizowane.
- Ad.6. Zapewnienie pracownikom działu monitoringu osobnej jadalni nastąpi po wykonaniu remontu tj. do końca czerwca 2014 r. z jednoczesnym przeniesieniem dotychczasowej jadalni do pokoju nr 6. Wymiana powietrza – wentylacja w przedmiotowym pomieszczeniu będzie możliwa jak w odpowiedzi Ad. 2.
- Ad. 7. Osłony boczne serwerów w pomieszczeniach monitoringu zostały zamontowane.