

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa sali sportowej w PSP nr 15 przy ul. Kieleckiej”.

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, otrzymał w dniu 19.02.2016r. (e- mailem) zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/w przetargu. Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytania zachowując jego oryginalną pisownię:

1. Czy w ofercie należy przewidzieć projekt dróg wewnętrznych i małej architektury - np: budowy boisk na terenie zewnętrznym.
2. Czy w ofercie należy przewidzieć projekt zieleni.
3. Czy w ofercie należy przewidzieć projekt akustyczny.
4. Czy należy przewidzieć remont lub termomodernizację istniejącej szkoły - jeśli tak proszę o podanie zakresu.
5. Czy w ofercie należy przewidzieć projekt kotłowni gazowej czy węzła cieplnego.
6. Czy w ofercie należy przewidzieć projekt technologii kuchni.

W związku z powyższym, działając na podstawie § 7 SIWZ, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Ad. 1. Zgodnie z „Wytycznymi do projektowania” w ramach niniejszego zamówienia w ofercie należy przewidzieć projekt dróg wewnętrznych i małej architektury w zakresie obsługi budynku sali sportowej. Nie należy uwzględniać projektu sportowych urządzeń terenowych takich jak boiska, bieżnie itp.

Ad. 2. Zgodnie z „Wytycznymi do projektowania” w ramach niniejszego zamówienia w ofercie należy przewidzieć projekt zieleni oraz ewentualną wycinkę drzew istniejących kolidujących z projektowaną inwestycją.

Ad. 3. W ramach rozwiązań projektowych należy przewidzieć dodatkowe izolacje akustyczne pomiędzy częścią sportową, a częścią dydaktyczną obiektu.

Ad. 4. Zgodnie z „Wytycznymi do projektowania” w ramach niniejszego zamówienia należy zaprojektować połączenie nowego obiektu i istniejącego budynku szkoły za pośrednictwem łącznika na wysokości pierwszej kondygnacji budynku istniejącego. W miejscu połączenia łącznika i istniejącego budynku szkoły należy zaprojektować dobudowę dodatkowej klatki schodowej spełniającej warunki p.poż.. W ramach niniejszego zamówienia należy również zaprojektować w istniejącym budynku szkoły adaptację pomieszczeń istniejącej kuchni i stołówki na pomieszczenie świetlicy szkolnej.

Ad. 5. Zgodnie z „Wytycznymi do projektowania” w ramach niniejszego zamówienia należy zaprojektować nowy węzeł ciepłowniczy.

Ad. 6. W ramach rozwiązań projektowych należy opracować projekt technologiczny kuchni.

W/w wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

KIEROWNIK REFERATU



mgr Tomasz Nowakowski