

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych im. Hubala al. Grzeczmarowskiego 2”.

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, otrzymał w dniu 24.01.2019r. (e- mailem) zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/w przetargu.

Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytania:

„1. Czy Zamawiający będzie wymagał podłóg sportowych zgodnych z europejską normą EN 14904 oraz posiadających oznakowanie CE ?

2. Czy Zamawiający dopuści wykonanie nawierzchni sportowej z paneli warstwowych dębowych gr. 22 mm posiadających warstwę użytkową 6,6 mm, posiadającą certyfikat PZKosz, spełniającą wymagania normy EN 14904 oraz posiadającą oznakowanie CE.

Pragniemy zwrócić uwagę, iż zastosowanie paneli warstwowych zagwarantuje Zamawiającemu dłuższą żywotność podłogi sportowej oraz znacznie wpłynie na jej estetykę. Panele warstwowe ze względu na swoją budowę znacznie mniej reagują na niekorzystne zmiany atmosferyczne panujące na hali takie jak temperatura czy wilgotność. Zachodzi znacznie mniejsze ryzyko „pracy” paneli w stosunku do klepki parkietowej, czyli ich zsuchania bądź pęcznienia w rezultacie czego może dojść do tzw. efektu łódkowania na krawędziach deski. Dodatkowo decydując się na panel warstwowy z warstwą wierzchnią gr 6,6 mm pokrytą siedmioma warstwami lakieru, zapewniamie sobie Państwo możliwość co najmniej 10- krotnej renowacji.

3. Czy Zamawiający dopuszcza podłogę sportową z warstwą wierzchnią z panelu sportowego o gr. 22 mm na systemie legarowanym składającym się z folii PE, legarów ułożonych krzyżowo o grubości 23x75 mm o rozstawie: górny 365 mm- dolny 500 mm, podkładek elastycznych gr. 10 mm i warstwy izolacyjnej z folii PE ?”.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Ad. 1. Zamawiający wymaga zgodności podłogi sportowej z europejską normą EN 14904 oraz posiadania oznakowania CE /zgodnie z zapisem w Opisie technicznym str. 5/.

Ad. 2. Zamawiający wyjaśnia, iż – stosownie do zapisów §3 pkt 2.1 SIWZ- dopuszcza zastosowanie przedmiotowego rozwiązania jako rozwiązania równoważnego o parametrach nie gorszych niż wskazane w SIWZ, tj. dopuszcza wykonanie nawierzchni sportowej z paneli warstwowych dębowych gr. 22 mm w systemie legarowym spełniających normę EN 14904, o ile oferowane rozwiązanie będzie w całości rozwiązaniem systemowym.

Ad. 3. Zamawiający wyjaśnia, iż – stosownie do zapisów §3 pkt 2.1 SIWZ- dopuszcza zastosowanie przedmiotowego rozwiązania jako rozwiązania równoważnego o parametrach nie gorszych niż wskazane w SIWZ z zastrzeżeniem, iż oferowane rozwiązanie nawierzchni sportowej będzie w całości rozwiązaniem systemowym z zastosowaniem panelu dębowego, spełniającym normę EN 14904 oraz założonego w dokumentacji projektowej poziomu podłogi.

W/w wyjaśnienie stanowi integralną część SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej


mgr Tomasz Nowakowski