

Znak sprawy: In.III.271.10.2019

Radom, dnia 24.05.2019 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 31 ul. Biała” (wartość szacunkowa zamówienia mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych).

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, otrzymał w dniu 22.05.2019r. (e-mailem) dwa zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/w przetargu. Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytań:

Zapytanie nr 1 brzmi następująco:

„1. Czy Zamawiający dysponuje przedmiarami w formacie .ath (pliki edytowalne w programach kosztorysowych, np. NORMA PRO) ? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie. Biorąc pod uwagę zakres inwestycji i krótki czas do terminu składania ofert znacząco ułatwi to wycenę zainteresowanym Wykonawcom.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10% całkowitej ceny brutto na 5% - dotyczy pkt 20 SIWZ”.

Zapytanie nr 2 brzmi następująco:

„1. Instalacja teleinformatyczna: w poz. 11 występuje montaż 4 telefonów, brak jest centrali, a ujęta jest w szafie komputerowej czy należy ją zakupić i wycenić.

2. Instalacja monitoringu: brak nagrywarki i monitora czy należy wycenić i zakupić.

3. Instalacja nagłośnieniowa: poz. 6 - podłączenie 4 urządzeń, jakich i czy trzeba ich zakupić”.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Odpowiedź na zapytanie nr 1:

Ad. 1. Zamawiający nie dysponuje przedmiarami w formacie .ath

Ad. 2. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SIWZ w przedmiocie zmiany wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Odpowiedź na zapytanie nr 2:

Ad. 1. Instalację telefoniczną należy przyłączyć do istniejącej instalacji szkoły w gabinecie dyrektora. Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy (zakupu) telefonów ani centrali.

Ad. 2. Instalację monitoringu należy przyłączyć do istniejącej instalacji szkoły w gabinecie dyrektora. Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy (zakupu) nagrywarki ani monitora.

Ad. 3. Zgodnie z projektem instalacja nagłośnieniowa winna umożliwiać montaż 4 głośników o mocy 20W każdy. Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy (zakupu) w/w głośników.

W/w wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
KIEROWNIK REFERATU

mgr Tomasz Nowakowski