

Znak sprawy: In.III.271.15.2019

Radom, dnia 09.07.2019 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Zagospodarowanie działki nr 51/46 na os. XV- Lecia pomiędzy ul. Chrobrego a ul. Warszawską w zakresie utworzenia funkcji rekreacyjnej”.

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, otrzymał w dniu 09.07.2019r. (e-mailem) zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/w przetargu.

Zapytanie brzmi następująco:

„Pytanie nr 1:

Prosimy o wskazanie jakie wymiary powinien mieć zestaw zabawowy PZ1 określony w dokumentacji technicznej.

Według opisu Zamawiającego jest to:

Grupa wiekowa:	do 14 lat
Maksymalna wysokość swobodnego upadku:	0,98 m
Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	3,04 x 1,58 x 2,97 m
Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.)	5,53x 4,52 m

Według specyfikacji producenta wymiary wskazanego zestawu zawierającego wszystkie wymagane przez Zamawiającego elementy takie jak min. 4 podesty, trzy wieże z daszkami, jedna wieża bez daszka, trapy lub mostki z poręczami łączące wieże, ślizgawkę, ścianę wspinaczkową, ściankę z elementami linarnymi to:

Grupa wiekowa:	do 14 lat
Maksymalna wysokość swobodnego upadku:	1,94 m
Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	8,73 x 5,24 x 2,97 m
Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.)	10,82 x 7,37 m

Zwracamy uwagę, że nie jest możliwe zachowanie wszystkich wskazanych przez Zamawiającego elementów urządzenia wraz z zachowaniem wymiarów urządzenia wskazanych przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej. Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca może dostarczyć urządzenia o wymiarach innych niż wskazane w dokumentacji technicznej a mających wszystkie wymagane elementy. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy Wykonawca zobowiązany jest do zachowania wymiarów czy funkcji urządzenia.

Ze względu na zapisy norm obowiązujących producentów urządzeń zabawowych nie jest możliwe skompresowanie urządzenia 8m do 3m przy zachowaniu wszystkich jego elementów i funkcjonalności.

Pytanie nr 2:

W nawiązaniu do zapisów projektu zagospodarowania terenu opisującego huśtawka wagowa Maluch PZ5, huśtawka diagonalna PZ6, huśtawka wahadłowa podwójna PZ8, huśtawka wahadłowa bocianie gniazdo prosimy o możliwość dopuszczenia urządzeń wykonanych z profili wykonanych ze stali 80x80 o przekroju kwadratowym. Powyższa propozycja jest rozwiązaniem równoważnym w żadnym stopniu nie wpływającym na funkcjonalność urządzeń.”

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Ad. 1. Zgodnie z zapisami pkt. 2.1 ust. 7 SIWZ przedstawione w dokumentacji projektowej zdjęcia urządzeń mają charakter poglądowy oraz pomocniczy i służą do określenia funkcji użytkowych poszczególnych urządzeń, nie mają na celu wskazywania urządzeń konkretnego producenta.

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca może dostarczyć urządzenia o wymiarach w planie innych niż wskazane w dokumentacji technicznej, pod warunkiem spełnienia wszystkich minimalnych elementów funkcji urządzenia, tj.: cztery podesty, trzy wieże z daszkami, jedna wieża bez daszka, trapy lub mostki z poręczami łączące wieże, ślizgawkę, ściankę spinaczkową, ściankę z elementami linarnymi.

Ad. 2. Zamawiający uznaje, że przy zastosowaniu profili wykonanych ze stali 80x80 o przekroju kwadratowym spełniony zostanie warunek równoważności.

W/w wyjaśnienie stanowi integralną część SIWZ.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

KIEROWNIK
Referatu Inwestycji Ogólnokomunalnych

mgr inż. Jacek Ziętkowski