Radom
siła w precyzji

URZĄD MIEJSKI w RADOMIU
WYDZIAŁ INWESTYCJI
ul. J. Kilińskiego 30, 26-600 Radom
tel. 48 36 20 471

Znak sprawy: In.III.271.14.2020

Radom, dnia 29.12.2020r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Przebudowa sali gimnastycznej w PSP nr 4 przy ul. Wyścigowa 49".

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, otrzymał w dniu 23.12.2020r. (e-mailem) zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/w przetargu.

Zapytanie brzmi następująco:

„1. Jaką należy zastosować wykładzinę sportową homogeniczną- jednorodną np. LINOSPORT xf o grubości 3,2 mm i zabezpieczoną fabrycznie lub LINOSPORT CLASSIC o grubości 4 mm czy heterogeniczną- wielowarstwową o grubości 4 mm ponieważ w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w pkt. 1.3 jest zapisana wykładzina wielowarstwowa a w przedmiarze wykładzina typu Linoleum obie o grubości 4 mm?

2. Czy można wykonać podłogę sportową ELTAN W z wierzchnią warstwą bezspoinową Poliuretanową: Zaproponowane przez nas rozwiązanie jest rozwiązaniem sprawdzonym na wielu inwestycjach, tańsze w wykonawstwie oraz tańsze w utrzymaniu a przede wszystkim idealnym rozwiązaniem na sale gimnastyczne które w obecnych czasach są obiektami wielofunkcyjnymi.

3. Proszę o wyjaśnienie sprawy sprzętu sportowego i zapisów w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dotyczących sprzętu sportowego. Jaki sprzęt sportowy należy zamontować na remontowanej sali gimnastycznej?".

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Ad. 1 i Ad. 2
Należy zastosować homogeniczną wykładzinę naturalną LINOLEUM o grubości min. 4 mm do stosowania w obiektach sportowych, zgodnie z opisem określonym w pkt 2.1.3 SST-07 (str.55)

Ad. 3
W remontowanej sali gimnastycznej należy zamontować sprzęt sportowy wg. pkt 2 przedmiaru robót.

W/w wyjaśnienie stanowi integralną część SIWZ.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej