

Radom, 22-05-2023r.

DT.KD.- WT/KD/0084/23/ASZ

Pan Robert Prasek

26-600 Radom

dotyczy: zapewnienia odbioru wód opadowych z terenu planowanej inwestycji – budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym na dz. nr 350/63, 202/10 przy ul. Władysława Łokietka w Radomiu.

W odpowiedzi na pismo w powyższej sprawie informujemy:

1. Ograniczoną ilość wód opadowych z terenu planowanej inwestycji możemy przyjąć do kanału deszczowego kd400 przebiegającego w ulicy Władysława Łokietka.
2. Należy liczyć się z koniecznością zagospodarowania lub retencjonowania części wód opadowych na własnym terenie np. ogrody deszczowe, wody wprowadzone powierzchniowo w tereny zielone lub do gruntu, rozszczelnione nawierzchnie drogowe – przynajmniej dla miejsc postojowych samochodów osobowych, wtopione krawężniki umożliwiające powierzchniowy spływ wód opadowych, itp.
3. Jakość odprowadzanych wód opadowych nie powinna przekraczać wartości określonych rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1311).
4. Szczegółowe warunki techniczne odprowadzania wód opadowych określimy po przedstawieniu szczegółowego planu zagospodarowania terenu (drogi komunikacyjne, miejsca postojowe) i decyzji o warunkach zabudowy.

Otrzymują:

a/ adresat

b/ TT – a/a

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Leszek Trzeciak