


Radom, dn. 13 marca 2024 r.



**PREZYDENT
MIASTA RADOMIA**

BNW.0003.9.2024.JN



**Pan Marcin Kaca
Radny Rady Miejskiej w Radomiu**

Dotyczy jakości wody na osiedlu Halinów.

W odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 29 lutego 2024 r. przekazuję wyjaśnienia Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o.:

1. Czy zarzuty mieszkańców są prawdziwe?

W ocenie Spółki zarzuty sugerujące złą jakość dostarczanej wody są bezzasadne. W okresie od 2022 r. do końca lutego 2024 r. do Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. wpłynęły dwa pisemne zgłoszenia dotyczące jakości wody od tego samego mieszkańca dzielnicy Halinów tj. pismo z dnia 24 listopada 2023 r. oraz z dnia 26 lutego 2024 r. W obu przypadkach zostały podjęte natychmiastowe działania naprawcze polegające m.in. na intensywnym płukaniu sieci wodociągowej w ulicach dzielnicy Halinów.

W okresie od 2022 r. do końca lutego 2024 r. w dzielnicy Halinów zostały odnotowane 4 awarie na sieci wodociągowej w ulicach: Długa (czerwiec 2022 r.), Bulwarowa (wrzesień 2022 r.), Nobla (grudzień 2022 r.), Wstępna (lipiec 2023 r.) oraz 1 awaria przyłącza w ulicy Nizinnej (luty 2024 r.). Po usunięciu każdej z ww. awarii służby techniczne Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. dokonały intensywnego płukania sieci wodociągowej. Spółka wyjaśnia, że awarie sieci wodociągowej oraz przyłącza mogą mieć wpływ na chwilowe pogorszenie jakości wody.

PREZYDENT MIASTA RADOMIA - RADOSŁAW WITKOWSKI

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel. 48 36 20 201 fax: 48 36 26 753, e-mail: prezydent@umradom.pl

www.radom.pl

2. Jak Miasto zamierza rozwiązać ten problem?

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. sprawują ciągły nadzór nad jakością wody pobranej na poszczególnych ujęciach zaopatrujących mieszkańców Radomia i okolicznych gmin. Ponadto na terenie zasięgu wodociągu miejskiego odbywają się kontrole jakości wody w wyznaczonych punktach zgodności zaakceptowanych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu i Wodociągi Miejskie w ramach prowadzonego monitoringu kontrolnego i przeglądowego.

Jednym z takich punktów zgodności są Korty tenisowe MOSIR przy ul. Bulwarowej 19 w Radomiu zlokalizowane w dzielnicy Halinów. Badania jakości wody pobranej w tym okresie na ujęciach oraz w punkcie zgodności: korty tenisowe MOSIR ul. Bulwarowa 19 odpowiadały wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Spółka zapewnia, że woda dostarczana jej odbiorcom jest stale kontrolowana, spełnia obowiązujące wymagania i jest zdrowa.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Stanisław Szlachetka
SKARBNIK MIASTA

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Pani Dariusz Wójcik - Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu
2. Biuro Prezydenta i Współpracy Międzynarodowej

PREZYDENT MIASTA RADOMIA - RADOSŁAW WITKOWSKI

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel. 48 36 20 201 fax: 48 36 26 753, e-mail: prezydent@umradom.pl

www.radom.pl