

TT.KD.- 57/ O-1559/ 2019/ RM

Radom, 1-04-2019r.

COMBO RADOM Sp. z o.o.
ul. Twarda 4/341
00-105 Warszawa

dotyczy: zapewnienia odbioru wód opadowych z terenu planowanej inwestycji – budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wyodrębnioną częścią usługowo-handlową i garażem podziemnym na działce nr 5/9 przy ulicy Malczewskiego w Radomiu

W odpowiedzi na pismo w powyższej sprawie informujemy:

1. Wody opadowe z terenu planowanej inwestycji możemy przyjąć w ograniczonej ilości do kanału deszczowego kd600 w ulicy Malczewskiego.
2. Należy liczyć się z koniecznością zagospodarowania lub retencjonowania przynajmniej części wód opadowych na własnej działce np. zielone dachy i tarasy, wody wprowadzone powierzchniowo w przyległe tereny zielone lub do gruntu, rozszczelnione nawierzchnie drogowe – przynajmniej dla miejsc postojowych samochodów osobowych, wtopione krawężniki itp.
3. Szczegółowe warunki techniczne przyjęcia wód opadowych określimy po przedstawieniu planu zagospodarowania i decyzji o warunkach zabudowy.

Otrzymują:
a/ adresat
b/ TT – a/a

WICEPREZES ZARZĄDU
DS. TECHNICZNYCH

mgr inż. Paweł Olszewski

„DEBTAN” Sp. z o.o.
wpłynęło data: 04.04.19
locnis: *A. Zetter*

tel. +48 48 383 16 00
fax +48 48 383 16 01

NIP: 796-010-15-60
Regon: 670110416

Bank PeKaO S.A. nr konta:
85 1240 5703 1111 0000 4900 9723