


- Rz, Rp – ROZDZIELACZE C.O. dn65mm STALOWE, l=0,6m KAŻDY
- | | |
|---|----------|
| 1 – ZAWÓR ODCINAJĄCY KULOWY, GIMNTOWY dn25 | – SZT. 1 |
| 2 – ZAWÓR ODCINAJĄCY KULOWY KOTNIERZOWY, PN10, dn40mm | – SZT. 3 |
| 3 – ZAWÓR ODCINAJĄCY Z REGULACJĄ dn25mm | – SZT. 1 |
| 4 – ZAWÓR ODCINAJĄCY Z REGULACJĄ dn40mm | – SZT. 1 |
| 5 – ZAWÓR ODCINAJĄCY GIMNTOWY dn20mm | – SZT. 2 |
| 6 – ZAWÓR ODCINAJĄCY dn15mm ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA | – SZT. 3 |
| 7 – TERMOMANOMETR p=0–0,6 MPa, t=0–100°C | – SZT. 4 |
| 8 – FILTR SIATKOWY, KOTNIERZOWY dn40mm | – SZT. 1 |
| 9 – ZARÓR ODCINAJĄCY KULOWY, GIMNTOWY dn40mm | – SZT. 1 |

LEGENDA:



| | | | | |
|---|--|--|--------------------|-----------------|
| TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNEJ NR 3 W RADOMIU, UL. GŁÓWNA 3 | | | | |
| STADIUM: | PROJEKT BUDOWLANY | | BRANŻA: SANITARNIA | |
| INWESTOR: | Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 3, ul. Główna 3, 26–600 Radom | | | |
| TYTUŁ RYS.: | ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O. W POMIESZCZENIACH PIWNIC | | DATA: 09.2019 | SKALA: – |
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. Andrzej Moj upr. GP–III–7342/28/91 w specjalności instalacyjno–inżynierijnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych | | PODPIS: | NR RYS.: 6/S |
| SPRAWDZIŁ: | inż. Marcin MAJ upr. MAZ/0318/PWOS/11 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wod–kon | | PODPIS: | |