

Radom, 16-08-2021r.

DT.KD.- 229/ 229/ 2021/ PK

MINOS
Jan Maciejczyk Spółka Jawna

Pełnomocnik:
„RYZALIT” Architektura Paweł Rybak

dotyczy: zapewnienia odbioru wód opadowych z terenu planowanej zabudowy – „Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z częścią handlowo – usługową i garażami podziemnymi na działkach nr: 24, 75/12, 75/13, 75/14, 75/16, 75/18, 79/2 i 79/5 obręb 0041, arkusz 37 przy ul. Stańczyka w Radomiu”.

W odpowiedzi na wniosek w powyższej sprawie informujemy:

1. Wody opadowe z terenu planowanej zabudowy w ograniczonej ilości mogą być odprowadzone do kanału deszczowego kd315 z rur PVC przebiegającego w jezdni ulicy Stańczyka.
2. Konieczne będzie zagospodarowanie lub retencjonowanie przeważającej części wód opadowych na własnej działce np. zielone dachy i tarasy, ogrody deszczowe, wody wprowadzone powierzchniowo w przyległe tereny zielone lub do gruntu, rozszczelnione nawierzchnie drogowe – przynajmniej dla miejsc postojowych samochodów osobowych, wtopione krawężniki itp.
3. Szczegółowe warunki techniczne przyjęcia wód opadowych z terenu planowanej inwestycji określimy po przedstawieniu szczegółowego i ostatecznego planu zagospodarowania wraz z decyzją o warunkach zabudowy.

Otrzymują:
a/ adresat
b/ DT – a/a

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Leszek Trzeciak